


Szczegół montażu zestawu wodomierzowego z zaworem antyskażeniowym


- 1 - ZAWÓR GŁÓWNY PRZELOTOWY GRZYBKOWY Ø20mm
- 2 - WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS 2,5 DN 20mm
- 3 - ZAWÓR ODCINAJĄCY Z KURKIEM SPUSTOWYM Ø20mm
- 4- ZAWÓR REDUKCYJNY CIŚNIENIA Ø20mm
- 5 - FILTR SIATKOWY Ø20mm
- 6 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY typ EA Ø20mm



zgodnie z zaleceniami producentów wodomierzy należy zastosować odcinki proste:

- przed wodomierzem o długości 5 x dn wodomierza
 - za wodomierzem o długości 3 x dn wodomierza
- zestaw wodomierzowy zamontować na konsoli wodomierzowej po stronie wyjściowej z reduktora ciśnienia należy zastosować prosty odcinek rury o długości przynajmniej 5 x dn

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ Z KRĘGÓW BETONOWYCH 1000 mm



PROJEKT: **Przebudowa z rozbudową amfiteatru w Olecku**
 ADRES: **Plac Zamkowy, 19-400 Olecko działki nr ewid. 429/15; 429/2; 429/16; 432/1; 428/4; i 1554**
 INWESTOR: **GMINA OLECKO
PLAC WOLNOŚCI 3, 19-400 OLECKO**

BRANŻA SANITARNA:

PROJEKTANT: mgr inż. Karol Brodowski nr upr. proj. WAM/0076/POOS/04	DATA: 08.2017	PODPIS:
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Edyta Jeglińska nr upr. proj. WAM/0041/PWOS/11	DATA: 08.2017	PODPIS:
ASYSTENT PROJEKTANTA: mgr inż. Marlena Greš	DATA: 08.2017	PODPIS:

SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ I
ZABUDOWY WODOMIERZA

b/s

S3