


## UWAGI:

1. Dobrano rozdzielnice i aparaty firmy EATON.
2. Stosować aparaturę o Iz>=6kA.
3. Rozdzielnicę dostarczyć kompletną, zmontowaną, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
4. Połączenia zewnętrzne wykonać poprzez listwy zaciskowe, stosować zaciski o rząd większe niż podane przekroje przewodów.
5. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania.

| | | | |
|---|---|---|---|
| BIURO PROJEKTÓW | APA ARCHES sp. z o.o. sp. k.<br>Ul. Jaworzicka 8/229, 85-161 Poznań<br>tel./fax. 061 8521 340 | | |
| INWESTOR | GMINA OLECKO<br>PLAC WOLNOŚCI 3<br>19-400 OLECKO | | |
| INWESTYCJA | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLAŻY GMINNEJ "SZYJKA" | | |
| ADRES OBIEKTU | OLECKO - PLAŻA GMINNA "SZYJKA" | | |
| NR DZIAŁKI | działki nr 1188/101; 1188/102 oraz część działek 1313; 1188/112; 1188/33; 1188/100; obręb 0002 Olecko | | |
| BRANŻA OPRACOWANIA | ELEKTRYKA | | |
| FAZA DOKUMENTACJI | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| TEMAT RYSUNKU | SCHEMAT ROZDZIELNICY RG | | |
| SKALA | | NR RYSUNKU | E06 |
| DATA | 01.04.2016 | | |
| | IMIĘ I NAZWISKO | | UPRAWNIENIA / PODPISY |
| PROJEKTANT | mgr inż.<br>Łukasz Matuszewski | | WKP/0375/PWOE/12 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż.<br>Kazimierz Ciślak | | NR UPR 013/Pw/92 |
| ASYSTENT PROJEKTANTA | | | |

ROZPOWSZECHNIANIE I REPRODUKCJA TEGO DOKUMENTU I WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNE Z UMOWĄ I POZA OSOBY NIEUPRAWNIONE JEST ZABRONIONE. BEZ AUTORYZOWANEJ ZGODY PROJEKTANTA. WSZYSTKIE PRAWA DO TEGO DOKUMENTU SĄ ZASTRZEŻONE.