


Poznań, dnia 14.05.2015 r

**dotyczy:** odporności pływaków z tworzywa sztucznego w okresie zimowym

W związku z technicznym problemem wykonalności dwupoziomowych pokładów pomostów pływających na pływakach wykonanych z siatkobetonu, w części przewidzianej dla kajakarzy zastosowano pływaki z tworzywa sztucznego. Takie rozwiązanie, dzięki niższym pływakom z PE gwarantuje różnicę pomiędzy pokładami części ogólnej i kajakowej.

Pływaki z PE są całkowicie odporne na czynniki środowiskowe (w tym na niską temperaturę), nie będzie zachodziła potrzeba wyciągania części kajakowej w okresie zimowym na ląd.

W załączeniu przedstawiam oświadczenie producenta pomostów pływających.

  
mgr inż. JACEK SZYSZKA  
upr. bud. nr ewid. WKP/0062/ZOOK/07  
do projektowania w zakresie ograniczonym  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej  
bez ograniczeń dla obiektów gospodarki wodnej  
i melioracji wodnych (Dz.U.2006 Nr 63 poz. 578 § 17 ust. 3)  
Nr ewid. WOIIIB - WKP/BO/0058/07