


1. kocioł grzewczy (kuchnia)
typu KALVIS 4CM
2. pompa obiegowa typu
Magna3 25-40 Grundfos
3. pojemnościowy podgrzewacz wody
typu SGW(S) 80 GALMET
z grzałką elektr. P=2.0 kW
4. termostat pokojowy
TP7000 f- my Danfoss
5. zawór bezpieczeństwa
zbØ15, p=0.6MPa
6. naczynie wzbiornicze NG25
Vu=25.0 l
7. termostat zanurzeniowy
ITC f- my Danfoss



szczegół A

projektant	mgr inż. Andrzej URBANOWICZ nr upr. SUW-1/96 PDL/IS/1600/01	Modernizacja budynku mieszkalno- użytkowego na cele mieszkalne w m. Jaśki 18, dz. nr geod. 91/1	skala: 1:100
	01.08.18 r.	Schemat instalacji co. Rozwinięcie instalacji co.	C3