



Urząd Miejski, Plac Wolności 3, 19 – 400 Olecko
tel.:(87)520 21 68 fax.:(87)520 25 58
www.olecko.pl um@um.olecko.pl

ORN.0003.24.2014

Olecko, 4 lipca 2014 r.

Pan
Przemysław Atkielski
Radny Rady Miejskiej
w Olecku

Odpowiadając na wniosek zgłoszony podczas posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Olecku w załączeniu przesyłam kopię odpowiedzi udzielonej przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku.


BURMISTRZ

Wacław Olszewski



Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością Nr 945/2010
PN-EN ISO 9001:2009

9336

BURMISTRZ OLECKA

OR-K-070-07/2014

Data: 3.07.2014.

BRM
all

URZĄD MIEJSKI W OLECKU
WPLYNEŁO
Dnia 20...
ilość zał. 03 LIP. 2014 podpis

W odpowiedzi na pismo ORN.0003.24.2014. dotyczące wniosku Radnego Pana Przemysława Atkielskiego na Komisji Planowania, Budżetu i Gospodarki w dniu 24.06.2014. uprzejmie informuję, że projekt budowlany Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią LEGA, nie przewidywał otwieranych okien w sali siłowni, ze względu na zamontowane w tym pomieszczeniu system wentylacji.

Na dzień dzisiejszy wentylacja w siłowni jest sprawna, a wysoka temperatura wewnątrz pomieszczenia spowodowana jest wysokimi temperaturami na zewnątrz. Czerpnia powietrza do systemu wentylacji siłowni znajduje się na terenie parkingu i w okresie upałów powietrze podawane systemem wentylacji również ma wysoką temperaturę.

Na chwilę obecną, ze względu na okres gwarancyjny, nie mamy za bardzo możliwości aby dokonywać jakiś przeróbek na obiekcie.

Wniosek Radnego, będzie jednak dokładnie analizowany i należy zastanowić się nad wyeliminowaniem tego problemu.

Z wyrazami szacunku

D Y R E K T O R
M O S I R W O L E C K U
mgr Andrzej Kamiński