



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OLECKU

ul. Wojska Polskiego 13, 19-400 Olecko, tel. 87 520 30 55 lub 87 520 30 56, dział ZNS nr wew. 15  
fax. 87 520 20 65, e-mail: [psse.olecko@sanepid.olsztyn.pl](mailto:psse.olecko@sanepid.olsztyn.pl)

8248

ZNS.4083.1.2017

P. Dwoźel  
10.05.2017  
[Signature]

UKŁAD MIĘSIKI W OLECKU  
W PŁYNEŁO  
Dnia 2017 -05- 09 ..... 20..... r.  
ilość zał. .... podpis [Signature]

Olecko, dnia 09.05.2017 r.

Burmistrz Olecka  
Plac Wolności 3  
19 – 400 Olecko

[Signature]

**Dotyczy:** opinii dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Centrum badawczo – rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzi: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych” położonego na działkach nr 178/7 i 178/8 w miejscowości Imionki, obręb 0017 Moźne, gm. Olecko, powiat olecki.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku** po ponownym przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji i jej uzupełnień w w/w sprawie zwraca się z prośbą o kolejne uzupełnienie informacji i wyjaśnienia:

1. Wskazać miejsce przeznaczone do uzdatnienia wody surowej czerpanej z projektowanej studni i przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Według załączonej opinii hydrogeologicznej woda będzie wymagała uzdatnienia (np. żelazo, mangan – pkt 6.2 str. 10 tej opinii).
2. Wykazać możliwość zachowania wymaganych odległości studni od np.: budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości i podobnych szczelnych urządzeń oraz od granicy działki, o których mowa w § 31 ust. 1 rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Podać przewidywane odległości.
3. Wyjaśnić rozbieżność: na str. 48 raportu mowa jest o zbiornikach na ścieki bytowe o pojemności ok. 30 m<sup>3</sup>, zaś na planie zagospodarowania jest tylko jeden zbiornik bez podanej pojemności. Ile jest tych zbiorników, o jakiej pojemności każdy? Wskazać przewidywane odległości takich zbiorników od granicy działki oraz od okien i drzwi zewnętrznych budynku przeznaczonego na pobyt ludzi z pomieszczeniami socjalnymi (§ 36 w/w rozporządzenia).
4. Wskazać planowaną do zastosowania technologię mającą na celu ochronę środowiska gruntowo – wodnego, o której mowa w pkt 8.9 na str. 12 opinii hydrogeologicznej, aby uniknąć negatywnego wpływu na wody podziemne i powierzchniowe (wnioski i zalecenia tej opinii).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku** po uzupełnieniu informacji zajmie stanowisko w przedmiotowej sprawie. Uzupełnienie informacji i wyjaśnienia są niezbędne w celu właściwego zajęcia stanowiska, także z uwagi na niską czytelność przedłożonego planu zagospodarowania inwestycji i nieścisłości w raporcie – np. na str. 130 w pkt 9.5.4 stwierdzono brak poboru wód podziemnych przy planowanej w inwestycji studni.

Ponadto PPIS w Olecku zwraca uwagę, że teren inwestycji jest prawie w całości wykorzystany i na obecnym etapie wykazanie spełnienia wymaganych odległości oraz miejsca uzdatniania wody leży również w interesie inwestora.

Ponadto PPIS w Olecku informuje, że termin załatwienia sprawy ustalony postanowieniem PPIS w Olecku znak ZNS.4083.1.2017 z dnia 19.04.2017 r. jest zatrzymany. Po uzupełnieniu informacji stanowisko w tej sprawie zostanie zajęte bez zbędnej zwłoki.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Olecku

  
Katarzyna Dryl-Nerkowska

Otrzymują:

1. Burmistrz Olecka  
Plac Wolności 3  
19 – 400 Olecko

Do wiadomości:

1. Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny
2. A/a