

BURMISTRZ OLECKA
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

Olecko *11* kwietnia 2016 r.

W/g rozdzielnika

BI.271.2.5.2016

Dotyczy: Przetargu ogłoszonego w BZP 68938-2016 z 25 marca 2016 r. pn: „Przebudowa ulicy Ludowej w Olecku”.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie zapisu SIWZ o treści:

1. „W zakresie wykonania instalacji elektrycznej są 4 komplety lamp a specyfikacji 6, ile przyjąć”

Odpowiedź: Przyjąć zgodnie z treścią ogłoszenia, przedmiarem robót i SIWZ 4. komplety lamp.

2. „Czy za zajęcie pasa drogowego będzie pobierana opłata jeżeli tak to w jakiej wysokości i na jakiej podstawie”.

Odpowiedź: Opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze gminnej nie będzie pobierana.

3. „Proszę o informacje na temat filtra i osadnika w studni D 4 betonowej przed zbiornikiem rozsączającym zgodnie z rysunkiem S 7 w PT , brak szczegółów technicznych w ST które uniemożliwiają prawidłową wycenę.”

Odpowiedź: Studnie betonową średnicy d1000mm, filtr stalowy stożkowy fi 250mm, L=250mm, kosz osadnikowy ze stali ocynkowanej h=250mm

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ
Wacław Olszewski
Wacław Olszewski

Otrzymują:
Wg rozdzielnika.
A/a